



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по г. Москве**

101999, г. Москва, ул. Тверская, д.8, к.2

**Управление по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве**

**1 региональный отдел надзорной деятельности**

125481, г. Москва, улица Планерная, дом 4а

### **Акт обследования № 12л**

«31» марта 2016 года  
(дата составления акта)

г. Москва

Я, заместитель начальника 1 РОНД Управления по СЗАО Главного управления МЧС  
России по г. Москве подполковник внутренней службы Горбачев Александр

Александрович

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их)  
обследование)

в период с 11 часов 00 минут «31» марта 2016 года по 12 часов 00 минут «31» марта  
2016 года проведено обследование документов, объекта заявителя в помещениях  
Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная  
научно-техническая библиотека России»,

(наименование объекта юридического лица или индивидуального  
предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенных по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.17.

при обследовании совместно с начальником противопожарной службы ГПНТБ России  
Ияновым А.А.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя  
юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при  
проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

**по результатам которого установлено:**

**1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:**

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная  
научно-техническая библиотека России» (ГПНТБ России), юридический адрес:  
г.Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.17, обследуемый объект защиты располагается по  
адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская, д.17, аудитории 401, 402, 403, 404. Помещения по  
классу функциональной пожарной опасности относятся к Ф2.1. Помещения  
электрифицированы, освещение электрическое, отопление водяное центральное.  
Помещения здания оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации,  
системой оповещения и управления людей при пожаре, автоматическими системами  
водяного и газового пожаротушения, системой дымоудаления при пожаре. Имеются  
первичные средства пожаротушения. Обучение лиц мерам пожарной безопасности  
проводится.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количество  
зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление,  
вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной  
опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их  
конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем  
противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

## 2) в ходе обследования установлено:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1.		

С Актом обследования ознакомлен:

гос. предприятие ООО "Интел" РА

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«06» 04. 2016 г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

гос. предприятие ООО "Интел" РА

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования: объект защиты **соответствует** обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.

«31» марта 2016 г.

Обследование проводил:

Заместитель начальника 1 РОНД Управления по СЗАОГлавного управления МЧС России по г. Москвеподполковник внутренней службы

(должность, ФИО инспектора)

«31» марта 2016 г.

(подпись)

